

湘西民族职业技术学院消防给水方案



利用图书馆消防水池 (252t)、消防泵房、屋顶消防水箱
地下室消防泵房消防设施陈旧需整改调试升级
屋顶消防水箱另新建消防出水管（不利用图书馆消防出水管）、流量开关。
接入现有室外给水管网
改造原有的水塔 (500T)
作为备用室外消防水源

主要设备材料表						
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	—X—	室内消火栓管	DN150	米	1895	
2	—Z—	喷淋管	DN150	米	927	
3	—X1—	室外消火栓管	DN200	米	133	